



Ул: Стогово 13 А 1000 Скопје, Р.Македонија
Т: 389 2 3124 322 F: 3126 920 E: mail@euromakkontrol.com



ЕУРОМАК – КОНТРОЛ ОДДЕЛ ИНСПЕКЦИЈА
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ
БР. 28-3/21

Скопје, 29.06.2021 год.

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- 1. Име на производ:** Nilego ANTI-SLIP Waterproofing-
Нелизгачка финална
хидроизолација
- 2. Производител/Нарачател:** СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз,
Куманово
- 3. Место и дата на инспекција:** 01.06.-25.06.2021 год., Лабораторија на
Еуромак Контрол – Скопје (Извештај
бр.XIV-06-21/78)
- 4. Услови на инспекција:** По доставена мостра
- 5. Техничка документација:** Законот за хемикалии („Службен
Весник на РМ“ бр. 145/10),
Правилникот за условите во поглед на
здравствената исправност на
предмети за општа употреба што може
да се пуштаат во промет (Сл. Лист на
СФРЈ 26/83 и 50/89), Правилник за
критериумите за микробиолошка и
хемиска чистота на козметичките
производи и методите за проверка на
тие критериуми (Сл. Весник на РМ
бр.94/2010) и Закон за безбедност на
производите (Сл. Весник на РМ бр.
33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11,
164/13, 152/15).

II. ПРЕДМЕТ НА ИНСПЕКЦИЈА

- 1. Квалитативна инспекција:** Органолептичка, физичка и хемиска анализа

III. НАОД НА ИНСПЕКЦИЈА

Органолептичка анализа	Резултат
Изглед	Густа маса
Боја	Сива
Мирис	Карактеристичен за производот
Пакување	Пластична амбалажа од 1kg

3.1 Физичка и хемиска анализа

Испитани параметри	Декларирани вредности	Резултат
Ратворливост во вода	/	Потполна
pH (5% p-p)	max.12,5	11,50
Остаток после испарување на (105°C)%	/	87,80%
Испарливи компоненти на (105°C)%	/	12,20%
Специфична тежина g/cm ³	/	1,18 g/cm ³

3.3 Производителска спецификација:

Полимери
Полнители
Пигменти
Пластификатори
Хомогенизатор
Стабилизатори
УВ Стабилизатори

IV. УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ

Nilego ANTI-SLIP Waterproofing еднокомпонентна финална хидроизолација-одлична абразија и адхезија, спречува пролизгување, отпорност на вода и мраз. Се користат за да се заштитат лизгавите површини околу базени, подземни и надземни паркинзи, тераси, лизгави внатрешни и надворешни површини, пристапни рампи, паркинзи и др. Бетоните треба да бидат стари најмалку 28 дена. Содржината на влага на подлогата мора да биде помала од 10%.

V. ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Се аплицира врз бетон, камен, малтер, плочки, терацо, мермер и сл. Се аплицира директно врз нов или стар бетон. Површината мора да биде претходно темелно чиста, обеспрашена, обезмастена и сува. Се аплицира на температури од 5°C до 30°C. Време на сушење на собна температура 3-4 часа.

Секој следен слој се аплицира после 5-6 часа при температура од 25°C

Не се разредува со никаков тип на разредувачи ниту со вода.

Пред употреба да се проматува со миксер со мал број на вртежи.

Се чува на собна температура, подалеку од извори на топлина како и сончева енергија Потрошувачката 1,2-1,5kg/m² во зависност од рапавоста на површината.

VI. БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

6.1 Опасност по здравјето

Средството е штетно ако дојде во допир со очите. Може да предизвика оштетување на очите. Да се чува подалеку од дофат на деца. Да не се меша со други хемикалии. Во случај да дојде во допир со очите веднаш да се исплакне со големо количество на вода и да се побара совет од лекар (ако е можно да се покаже етикетата). При употреба да се носат заштитни ракавици, заштитна облека и заштитни очила.

VII. ЗАКЛУЧОК

Врз основа на извршените физичко-хемиски карактеристики и добиените резултати се констатира дека предметната мостра, **Nilego ANTI-SLIP Waterproofing-Нелизгачка финална хидроизолација** ги задоволува барањата согласно Законот за хемикалии („Службен Весник на РМ“ бр. 145/10), Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предмети за општа употреба (Сл. Лист на СФРЈ 26/83 и 50/89), и Закон за безбедност на производите (Сл. Весник на РМ бр. 33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13, 152/15) и може да се пушти во употреба.

Инспектор – Јелена Трајковски Јелена Трајковски
изработува

Виш Инспектор – Сузана Темелкоска Сузана Темелкоска
контролира

Технички менаџер – Сузана Темелкоска Сузана Темелкоска
одобрува

НАПОМЕНА: Сертификатот од инспекцијата се однесува исклучиво на условите и местото во време кога е вршена инспекцијата. Умножувањето на овој Извештај од инспекција не е дозволено, единствено со одобрение на нарачателот на инспекцијата и инспекциското тело.

This inspection has been carried out to the best of our knowledge and conscience and this certificate does not absolve the seller and the buyer from their contractual responsibilities. In case of quality superintendence or inspection of goods we are responsible in accordance with the deed contract, in case of taking over of goods in accordance with principles of power of attorney, while for weight and quality quarantine transactions we are responsible in accordance with the stipulations of contracts concluded relative to such transactions